(സി) 2014-15 -ൽ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പദ്ധതികളിൽ വിലങ്ങാട് (7.5 MW), ചിമ്മിനി (2.5 MW)എന്നീ പദ്ധതികൾ കമ്മിഷൻ ചെയ്തു. ബാരപ്പോൾ (1.5 MW) പദ്ധതി ഉടൻതന്നെ കമ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 2015-16-ൽ കമ്മിഷൻചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പദ്ധതികളിൽ ആഢ്യൻപാറ (3.5 MW) പദ്ധതി കമ്മിഷൻ ചെയ്തു. ബാക്കി പദ്ധതികളുടെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. സൗരോർജ്ജം, കാറ്റ് എന്നീ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെയുള്ള പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം അനുബന്ധമായി* ചേർക്കുന്നു.

(ഡി&ഇ) കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. സ്വന്തം ഫണ്ടിൽനിന്നും വായ്പ മുഖാന്തിരവും വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2011-16 കാലഘട്ടത്തിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയതും ചെലവഴിച്ചതുമായ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

തുക കോടിയിൽ

വർഷം	ബഡ്ജറ്റ്	ചെലവ്
2011-12	383.67	159.83
2012-13	274.27	256.71
2013-14	256.48	414.56
2014-15	338.85	293.87
2015-16 (2015 ഡിസംബർ വരെ)	383.30	111.58

അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിൽ/പാറ ഇടിച്ചിൽ, പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട്, വനഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്തു കിട്ടുന്നതിനുണ്ടായ കാലതാമസം മുതലായവ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി ആരംഭിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടുണ്ട്.

വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ

62(447) ശ്രീ. വി. എസ്. സുനിൽ കുമാർ:
ശ്രീമതി ഗീതാ ഗോപി:
ശ്രീ. മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ:
ശ്രീ. വി. ശശി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നടത്തിപ്പിലെ ആസൂത്രണമില്ലായ്മമൂലം സംസ്ഥാനത്ത് വൻകിട വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) ബ്രഹ്മപുരം, നല്ലളം പദ്ധതികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇന്ധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു; ഇപ്പോൾ ഇവ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ; ഇല്ലങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ഈ വൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ ഓരോന്നിനും ഇതുവരെയായി മൊത്തം എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചു ; ഈ നിലയങ്ങളിൽ എത്ര ശതമാനം വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്;

(ഡി) ഈ പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നതിലൂടെ വൈദ്യുതി ബോർഡിന് എത്ര കോടിയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ) നടത്തിപ്പിലെ ആസൂത്രണമില്ലായ്മമൂലം പദ്ധതികൾ ഒന്നും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(ബി) LSHS (Low Sulphur Heavy Stock), HSD (High Speed Diesel) എന്നീ ഇന്ധനങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മപുരം, കോഴിക്കോട് താപനിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മപുരത്തെ കേടായ രണ്ട് ജനറേറ്ററുകൾ മാറ്റി വാതകാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ജനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.

(സി) ബ്രഹ്മപുരം താപനിലയത്തിൽ ഇതുവരെ 494.04 കോടി രൂപയും കോഴിക്കോട് നല്ലളം താപനിലയത്തിൽ 523.3656 കോടി രൂപയും capital cost ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബ്രഹ്മപുരം താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ 31-1-2016 വരെ 2857.837 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് വാർഷിക ഉത്പാദനശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 27% ആണ്.

കോഴിക്കോട് നല്ലളം താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ 31.01.2016 വരെ 4548.92 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് വാർഷിക ഉത്പാദന ശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 32% ആണ്.

താപനിലയങ്ങളിൽ ഉത്പാദനച്ചെലവ് മറ്റ് വൈദ്യുത സ്രോതസ്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ ഈ താപ നിലയങ്ങൾ പീക്ക് ലോഡ് ആവശ്യകത നിറവേറ്റുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണയായി പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുന്നത്.

(ഡി) ഈ പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്താനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല

GPM. 2/237/2020-20

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly